

Смет Водоснабжения

ПРОТОКОЛ № 1596
лабораторных исследований
лаборатории санитарно-гигиенических исследований
от 04.10.10г.

Код пробы (образца)

10030.1.10.1-1

Дата поступления пробы в лабораторию – 30.09.10г.

Дата проведения исследования – 30.09 – 04.10.10г.

Объект исследования – вода питьевая

Цель исследования – на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01


Средства измерений:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке		Поверено до
			Номер	Дата	
1.	Фотометр КФК - 3Ц	9100247	030080	19.02.10г.	19.02.11г.
2.	Иономер И-130	2726	030076	19.02.10г.	19.02.11г.

Результаты исследований:

№	Определяемый показатель	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единица измерения	НД на методы исследования
1.	Мутность	1,5	1,5(2,0)	Мг/л	ГОСТ 3351-74
2.	pH	7,3	6-9	Ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.12 97
3.	Общая минерализация (сухой остаток)	426,2	1000 (1500)	Мг/л	ГОСТ 18164-72
4.	Окисляемость перманганатная	1,18	5,0	Мг/л	НДП 10.1:2.27-96
5.	Общая жесткость	7,0	7,0(10,0)	°Ж	ГОСТ Р 52407-2005
6.	Нитрат-ион	Менее 0,1	45,0	Мг/л	ГОСТ 18826-73
7.	Хлориды	3,6	350,0	Мг/л	ГОСТ 4245-72
8.	Сульфаты	13,9	500,0	Мг/л	ГОСТ 4389-72
9.	Кальций	76,2	-	Мг/л	РД 52.24.403-95
10.	Магний	38,9	-	Мг/л	РД 52.24.403-95
11.	Железо(суммарно)	0,84	0,3	Мг/л	ГОСТ 4011-72
12.	Марганец	Менее 0,01	0,1(0,5)	Мг/л	ГОСТ Р 52180-2003

Исследования проводила:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Техник	Кабакина Н.М.	

Заведующая лабораторией

Подпись

Ларина Г.В.
Ф.И.О.